



IMPORTANTE

VERIFICAR BITOLA DOS CONDUTORES NO QUADRO GERAL DE CARGAS

ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO 25mm

OS CONDUTORES TERRA TEM A MESMA BITOLA DOS CONDUTORES FASE, EXCETO QUANDO INDICADO

RUA D. GABRIEL P. B. COUTO

HIDROELÉTRICA DESENHOS DE ENGENHARIA ME		DES.	VISTO	DATA
CREA 2267765				JUN.2020
RUA BARÃO DE JUNDIAÍ 1024 4º AND. TEL. 4586-1776 JUNDIAÍ SP		WARGO		AGO.2020
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		ESC. - 1:50		
PRIMEIRO PAVIMENTO	REDE DE ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA/ALARME			
OBRA: RUA DOM GABRIEL P.DO COUTO ANHANGABÁ JUNDIAÍ SP		PE020E/001		
DAE ÁGUA E ESGOTO S.A.				