

JULHO / 2022

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	733	733	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	735	734	0	1,5	1,0	1,2
pH	2.193	731	0	7,5	7,1	7,3
Cor Aparente	2.191	730	0	3	0	0
Turbidez	2.190	730	0	0,3	0,1	0,1
Coliformes Totais	15	15	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	15	15	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	692	710	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	696	713	0	2,2	1,0	1,5
pH	700	712	0	7,6	6,9	7,3
Cor	694	713	0	1	0	0
Turbidez	1.384	709	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	494	494	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	494	494	0	1,3	0,6	0,8
pH	494	494	0	7,4	6,6	6,7
Cor	494	494	0	5	1	2
Turbidez	489	489	0	0,2	0,1	0,2
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

