


LEGENDA	
	SIRENE 1250B - BIVOLT AUTOMÁTICA 110/220V COM SUPORTE ARTICULADO FIXADA EM PAREDE H=2,35M
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED - BIVOLT - AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS
	TOMADA 2P+T 20A-250V EM CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4\"/>
	INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO EM CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4\"/>
	LUMINÁRIA PENDENTE ALETADA PARA 2 LÂMPADAS DE 18W TUBULAR LED - LUZ BRANCA
	SENSOR / DETECTOR DE FUMAÇA AUTÔNOMO COM SAÍDA A RELE N+NF - BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V E BATERIA 9V INCLUSA-FIXADO DIRETAMENTE NO CONDULETE
	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM TAMPA
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (NÃO INDICADO Ø3/4\"/>
	PERFILADO PERFURADO #38X38MM CHAPA #18
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (NÃO INDICADO Ø3/4\"/>
	FASE, RETORNO E TERRA

NOTAS GERAIS

TODAS AS MONTAGENS DEVERÃO SER REALIZADAS CONFORME NORMAS NBR-5410/04, NR-10 E NBR-14039-05.

		DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO	
		Rod. Vereador Geraldo Dias, nº 1500 – Jundiá – SP	
		www.daejundia.com.br	
ASSUNTO: NOVA ILUMINAÇÃO DA SALA DE PAINÉIS			
OBRA:		FOLHA 04	
PROJETO DE INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS DE ACIONAMENTO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DO RIO JUNDIAÍ - MIRIM.		DATA Agosto/2021	
END.: EEAB - ROD. VEREADOR GERALDO DIAS Nº2000 - JUNDIAÍ - SP		ESCALA 1:50	
RESP. TÉCNICO	LEANDRO FERRO	PROJETO	VINICIUS MAMEDE
CREA		DESENHO	GEO
APPROVAÇÃO		REVISÃO	00
	LEVANT. TOPOG. ASS.	NÚMERO	REVISÃO
		VINCULADO	