

AGOSTO / 2022

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	734	734	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	733	732	0	1,5	1,0	1,2
pH	2.220	740	0	7,5	7,1	7,3
Cor Aparente	2.220	740	0	2	0	0
Turbidez	2.217	738	0	0,3	0,1	0,1
Coliformes Totais	18	18	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	18	18	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	715	715	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	716	716	0	2,0	0,9	1,5
pH	716	716	0	7,5	6,8	7,3
Cor	716	716	0	0	0	0
Turbidez	1.423	716	0	0,5	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	485	485	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	485	485	0	1,2	0,6	1,0
pH	487	487	0	7,1	6,6	6,7
Cor	469	469	0	5	1	2
Turbidez	487	487	0	0,2	0,1	0,2
Coliformes Totais	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

