

SETEMBRO / 2022

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	709	709	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	706	706	0	1,8	0,8	1,2
pH	2.151	717	0	7,5	7,1	7,3
Cor Aparente	2.151	717	0	7	0	0
Turbidez	2.151	717	0	0,3	0,1	0,1
Coliformes Totais	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	644	644	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	681	681	0	2,1	1,0	1,5
pH	646	646	0	7,5	6,9	7,2
Cor	646	646	0	0	0	0
Turbidez	1.291	645	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	6	6	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	479	479	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	478	478	0	1,0	0,6	0,9
pH	479	479	0	6,9	6,6	6,7
Cor	477	477	0	5	0	1
Turbidez	479	479	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

