

**SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Jundiaí, 19 de dezembro de 2022**

**A  
TODAS AS LICITANTES,**

**Ref.: Pregão Eletrônico nº 077/2022 - PROCESSO DAE nº 4382/2022**

**Solicitação de Esclarecimento**

**Objeto: Aquisição de tubos, conexões e válvulas em Fo.Fo. para uso na adutora de água tratada no Vetor Oeste – IN-22.**

Bom dia,

Referente ao PREGAO ELETRONICO nº 2022/77 do dia 21/12/2022 – 08:30 horas, por hora, temos a seguinte dúvida:

LOTE 4

Item 10 – 02 pçs - Redução FO.FO DN 800 X 700 MM PF (seria Ponta no DN 800 de uma extremidade e flange DN 700 na outra extremidade?)

Se sim essa será montada da seguinte forma RFF 800 X 700 – Onde o lado DN 800 mm será com uma extremidade ponta e flange e o lado DN 700 não terá alteração Ou conforme om termo de referência REDUÇÃO COM FLANGES REDUCAO FO.FO. DN800 X 700MM PF PN10 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE PN10 CONFORME NBR7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO BETUMINOSO ANTICORROSIVO MARCAÇÃO CONFORME NBR 7675 E CÓDIGO QUE PERMITA SUA RASTREABILIDADE.

O termo PF nos remete a “PONTA E FLANGE”, daí nosso questionamento

Qual especificação devemos assumir para constar em nossa proposta?

Aguardo retorno, para podermos dar andamento em nossa proposta.

Obrigado

**Respostas:**

*Seguir Termo de Referência, REDUÇÃO COM FLANGES*

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria  
**Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações**

Osmar Aparecido Rafael  
**Gerente de Obras de Água**