

A
TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 002/2023 - PROCESSO DAE nº 78/2023

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de tubos e conexões em PEAD PE100 SDR17 para uso em obras de remanejamento de rede de abastecimento de água.

1 - Para os itens 01 à 04, a aplicação dos tubos Pead será para água, desta forma, podemos considerar sua cor: **Preto com Listras Azul**, está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, deverá ser preto com listras azuis conforme NBR 15561.

Ficam assim ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Gisele Cristina de Oliveira Mazzali
Pregoeira/Seção de Compras e Licitações

Olavo Rodrigues de Oliveira
Chefe da Seção de Controle de Qualidade de Materiais

