

ABRIL / 2023

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	716	716	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	1.430	714	0	1,6	1,1	1,3
pH	2.148	716	0	7,5	6,8	7,3
Cor Aparente	2.147	715	0	5	0	1
Turbidez	2.148	716	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	15	15	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	15	15	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	633	633	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	703	703	0	2,9	1,4	2,2
pH	633	633	0	8,0	6,6	7,4
Cor	633	633	0	2	1	1
Turbidez	1.265	633	0	0,5	0,1	0,3
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	481	481	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	481	481	0	2,0	0,5	0,8
pH	481	481	0	6,9	6,3	6,5
Cor	481	481	0	2	0	1
Turbidez	481	481	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

