

A
TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 021/2023 - PROCESSO DAE nº 1304/2023

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição Registro de preço para a aquisição de Hipoclorito de Sódio à 12% para uso no tratamento de água da Dae S.A. – Água e Esgoto, conforme Portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021.

Boa Tarde Prezados,

Solicito esclarecimento referente ao PE 021/2023, Processo 1304/2023.

O edital na página 42, prescreve:

“A empresa proponente deverá apresentar um laudo de análise de toxicidade em nome do fabricante do produto, emitido por órgão de reconhecida capacidade tecnológica atestando que a amostra de hipoclorito de sódio 12% – granel, produzido pelo fornecedor está dentro das especificações técnicas do produto. Sendo aceitos os laudos com validade de até 24 meses a partir da data de sua emissão.”

O laudo de toxicidade seria o próprio Laudo de atendimento aos requisitos de saúde que já informa que o produto atende os requisitos de saúde? Este documento será entregue na habilitação?

Respostas:

O Produto deverá atender a todos os requisitos da ABNT- NBR 15.784/2017.

Sim, o documento é o LARS - Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde.

A documentação será entregue no ato da assinatura do contrato.

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Erickson Carlos Marcanzola
Gerente de Tratamento de Água

