

SETEMBRO / 2023

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	716	716	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	1.430	712	0	1,8	1,1	1,4
pH	2.154	718	0	7,5	7,1	7,4
Cor Aparente	2.154	718	0	2	0	0
Turbidez	2.154	718	0	0,5	0,1	0,1
Coliformes Totais	15	15	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	15	15	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	681	681	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	711	711	0	2,7	1,7	2,2
pH	685	685	0	7,5	6,5	7,1
Cor	684	684	0	1	1	1
Turbidez	1.369	684	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	437	437	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	461	461	0	1,1	0,5	0,8
pH	461	461	0	7,0	6,0	6,5
Cor	460	460	0	1	0	0
Turbidez	461	461	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

