

NOVEMBRO / 2023

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	718	718	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	1.431	717	0	2,3	1,2	1,6
pH	2.154	718	0	7,6	7,1	7,4
Cor Aparente	2.154	718	0	4	0	1
Turbidez	2.152	716	0	0,4	0,1	0,1
Coliformes Totais	14	14	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	14	14	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	567	567	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	605	605	0	2,7	1,4	2,2
pH	567	567	0	7,5	6,3	6,9
Cor	557	557	0	10	0	3
Turbidez	1.128	564	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	5	5	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	5	5	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	458	458	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	458	458	0	0,9	0,6	0,8
pH	458	458	0	6,6	6,1	6,3
Cor	447	447	0	4	0	1
Turbidez	455	455	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

