

A
TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 059/2023 - PROCESSO DAE nº 3967/2023

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de tubos e conexões hidráulicas (Ø diversos) em PVC e PP para reposição de estoque.

Boa tarde! Tudo bem?

Referente ao Pregão Eletrônico 059/2023, sobre o Lote 04:

Os tubos podem ser fornecidos em SN4 em vez de SN8? Devido a falta de fabricante no mercado de tubos SN8.

Os tubos são em PVC ou PEAD?

Respostas:

Os tubos devem ser fornecidos conforme especificação indicada, ou seja, SN8.

Os tubos podem ser fabricados em policloreto de vinila não plastificado (PVC), polipropileno (PP) ou polietileno (PE) conforme NBR 21138-3.

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Olavo Rodrigues Oliveira
Chefe de Seção de Controle de Qualidade de Materiais

