

## JANEIRO / 2024

### ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	740	740	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	1.477	739	0	1,6	1,2	1,4
pH	2.223	741	0	7,6	7,1	7,3
Cor Aparente	2.220	741	0	4	0	0
Turbidez	2.220	741	0	0,3	0,1	0,1
Coliformes Totais	18	18	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	18	18	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

### ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	723	723	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	731	731	0	2,6	1,8	2,2
pH	719	719	0	7,3	6,4	7,0
Cor	720	720	0	8	0	2
Turbidez	1.443	721	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



### ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	486	486	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	486	486	0	1,0	0,6	0,8
pH	486	486	0	6,7	6,1	6,3
Cor	433	483	0	9	0	2
Turbidez	486	486	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	10	10	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	10	10	0	Ausente	Ausente	Ausente

\*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

