

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jundiaí, 16 de janeiro de 2024

**À
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Eletrônico nº 062/2023 - PROCESSO DAE nº 4.295/2023

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Registro de preço para a aquisição de hidróxido de cálcio líquido a 30% em suspensão para uso no tratamento de água de abastecimento público da ETA-A no Município de Jundiaí/SP.

Esclarecimentos:

1) No edital, no Anexo IV - Termo de Referência, na Especificação Técnica do produto cita o parâmetro Prata – Ag, também no edital exige que o produto esteja em conformidade com a ABNT NBR 15784, norma esta que rege o fornecimento dos produtos químicos para tratamento de água de consumo humano. Porém, na “Tabela A.1 Parâmetros de potabilidade” da própria norma não existe o metal Prata- Ag.

Respostas:

1) Sim, pode considerar a NBR 15784 e dispensar a análise desse parâmetro.

Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do Edital e seus anexos

Atenciosamente,

Erickson Marcanzola
Gerente de Tratamento de Água

Leonardo Puttini
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações