

A
TODAS AS LICITANTES,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 037/2024 - PROCESSO DAE nº 1550/2024

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de tubos e conexões hidráulicas (Ø diversos) em PVC, PEAD, PP e borracha para a reposição de estoque.

Boa Tarde,

Segue solicitação de esclarecimento em anexo, referente ao Pregão Eletrônico 037/2024.

Em relação ao lote 04 item 04 “TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO DE 60 x 20 MM.” Entendemos que o item deve ficar em um lote exclusivo apenas para ele, visto que o Tê de Serviço não solicita a norma NBR 15803 que é o padrão da maioria dos fabricantes. Dessa forma, o item no mesmo lote dos demais deve diminuir a competição e aumentar a precificação do lote como um todo, causando prejuízos ao DAE.

Sendo assim, solicitamos que seja verificada a possibilidade de criar um novo lote exclusivo apenas para esse item.

| | | | |
|---|------|----|--|
| 4 | 1000 | PC | TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO DE 60 x 20 MM. FURACA OBLONGA NA PARTE SUPERIOR PARA PARAFUSOS E PORCAS (DEVERÃO SER EMBUTIDAS NO CORPO DO TE DE SERVIÇO ATRAVES DE SOBREINJECAO) EM AÇO INOX 316 C/BANHO DE ZINCO SEXTAVADO M6X45 MM COM RESISTÊNCIA AO TORQUE MÍNIMO DE APERTO DE 8 N.M. LIXA NA BASE INFERIOR. FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO NBR15803. DIAMETRO INTERNO DA ROSCA DO ALOJAMENTO DA FACA DE CORTE 18 MM E TOLERÂNCIA DE +0,5 MM. |
|---|------|----|--|

Resposta:

Em relação ao lote 04 item 04 “TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO DE 60 x 20 MM.” Entendemos que o item deve ficar em um lote exclusivo apenas para ele, visto que o Tê de Serviço não solicita a norma NBR 15803 que é o padrão da maioria dos fabricantes. Dessa forma, o item no mesmo lote dos demais deve diminuir a competição e aumentar a precificação do lote como um todo, causando prejuízos ao DAE. Sendo assim, solicitamos que seja verificada a possibilidade de criar um novo lote exclusivo apenas para esse item.



A licitante informa que a NBR 15803 não é citada na descrição do item 04 do lote 04. Segue descrição que consta no edital:

- TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO DE 60 x 20 MM. FURACAO OBLONGA NA PARTE SUPERIOR PARA PARAFUSOS E PORCAS (DEVERÃO SER EMBUTIDAS NO CORPO DO TE DE SERVIÇO ATRAVES DE SOBREINJECAO) EM AÇO INOX 316 C/BANHO DE ZINCO SEXTAVADO M6X45 MM COM RESISTÊNCIA AO TORQUE MÍNIMO DE APERTO DE 8 N.M. LIXA NA BASE INFERIOR. FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO **NBR15803**. DIAMETRO INTERNO DA ROSCA DO ALOJAMENTO DA FACA DE CORTE 18 MM E TOLERÂNCIA DE - +0,5 MM.

Foi destacado o texto que demonstra a menção da norma de fabricação. Ademais, a maioria dos fabricantes deste item possuem capacidade de fabricação do restante dos itens citados no lote, fazendo com que a economia de escala prevaleça sob o item individualmente e facilitando a logística das etapas posteriores de inspeção, entrega e armazenamento.

Diante do exposto, solicitamos manter o formato conforme edital.

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Olavo Rodrigues de Oliveira
Chefe de Seção de Controle de Qualidade dos Materiais

