

AGOSTO / 2024

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	730	730	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	1.463	719	0	1,9	1,1	1,3
pH	2.232	744	0	7,4	7,0	7,2
Cor Aparente	2.232	744	0	2	0	0
Turbidez	2.232	744	0	0,4	0,1	0,1
Coliformes Totais	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	735	735	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	741	741	0	2,5	1,9	2,3
pH	735	735	0	7,4	7,1	7,3
Cor	734	734	0	0	0	0
Turbidez	1.461	731	0	0,4	0,1	0,2
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	492	492	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	492	492	0	1,2	0,8	1,0
pH	492	492	0	7,7	6,1	6,9
Cor	491	491	0	2	0	1
Turbidez	491	491	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

