

OUTUBRO / 2024

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	738	738	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	1.474	736	0	1,7	1,0	1,3
pH	2.214	738	0	7,4	7,0	7,2
Cor Aparente	2.214	738	0	3	0	0
Turbidez	2.214	738	0	0,4	0,1	0,1
Coliformes Totais	17	17	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	17	17	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	670	670	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	707	707	0	2,9	1,8	2,3
pH	692	692	0	7,7	6,8	7,3
Cor	692	692	0	7	0	0
Turbidez	1.381	690	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	483	483	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	483	483	0	1,0	0,6	0,8
pH	483	483	0	7,5	6,6	6,9
Cor	478	478	0	1	0	0
Turbidez	483	483	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

