

FEVEREIRO / 2025

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	672	672	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	1.344	672	0	1,9	1,0	1,3
pH	2.016	672	0	7,4	7,0	7,2
Cor Aparente	2.016	672	0	2	0	0
Turbidez	2.015	672	0	0,4	0,1	0,1
Coliformes Totais	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	598	598	2	0,9	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	665	665	0	3,0	1,7	2,3
pH	598	598	0	7,5	6,9	7,2
Cor	598	598	0	1	0	0
Turbidez	1.198	600	0	0,5	0,1	0,3
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	434	434	0	0,7	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	434	434	0	1,1	0,6	0,8
pH	434	434	0	6,6	6,0	6,3
Cor	434	434	0	2	1	1
Turbidez	434	434	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

