

**A
TODAS AS LICITANTES,**

Ref.: Pregão Eletrônico nº 108/2024 - PROCESSO DAE nº 4436/2024

Solicitação de Esclarecimento

Objeto: Aquisição de policloreto de alumínio (10% em alumínio e 60% em basicidade) para uso no tratamento de água.

Prezado Pregoeiro(a) do DAE S/A ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ--SP,

A Projesan Saneamento Ambiental Ltda. ("Requerente"), pessoa jurídica de direito privado, com estabelecimento Filial situado à Rodovia do Açúcar s/no Km 131 206 Mts Caraça, no Município de Capivari – São Paulo, CEP 13.369-899, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o no 80.696.479/0002-62, participante do Processo Licitatório 4436/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 108/2024, vem por meio deste [INSTRUMENTO], apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos que se seguem.

- 1) Qual o Volume solicitado a cada entrega do Policloreto de Alumínio? Devemos considerar qual tipo de caminhão? Necessário bomba para descarga?
- 2) Qual a capacidade dos tanques de armazenagem do Policloreto de Alumínio?
- 3) Será exigido algum equipamento em comodato?
- 4) Quanto aos documentos de habilitação deverão ser entregues somente pelo vencedor da disputa após a sessão pública em até 1 hora correto?
- 5) Qual o fornecedor atual e valor praticado para o Policloreto de Alumínio?

Respostas:

1) Qual o volume solicitado a cada entrega do Policloreto de Alumínio?

27.000 a 35.000 Kg.

Devemos considerar qual tipo de caminhão?

Geralmente é realizada a entrega com carretas, eventualmente com caminhões de 18.000 Kg.

Necessário bomba para descarga?

Sim, é necessário que a carreta ou o caminhão venha com bomba de transferência.



2) Qual a capacidade dos tanques de armazenagem do Policloreto de Alumínio?

02 (dois) silos de 50.000 L cada, ou seja, temos a capacidade de reservação de 100.000 L.

3) Será exigido algum equipamento em comodato?

NÃO.

4) Quanto aos documentos de habilitação deverão ser entregues somente pelo vencedor da disputa após a sessão pública em até 1 hora correto?

A Documentação de habilitação será anexada via sistema antes mesmo do cadastro da proposta. Caso haja documentos adicionais como laudos eles podem ser anexados junto aos documentos de habilitação ou entregues no ato da assinatura do contrato conforme Item 14 do Anexo V – Termo de referência.

5) Qual o fornecedor atual e valor praticado para o Policloreto de Alumínio?

VITTA Química, valor de R\$ 1,10 / Kg

Atenciosamente,

Anderson de Oliveira Faria
Pregoeiro/Seção de Compras e Licitações

Erickson Carlos Marcanzola
Gerência de Tratamento de Água

