

ABRIL / 2025

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	712	712	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	1.369	712	0	1,7	1,1	1,3
pH	2.142	714	0	7,5	7,1	7,3
Cor Aparente	2.141	714	0	5	0	1
Turbidez	2.147	716	0	0,4	0,1	0,1
Coliformes Totais	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	16	16	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	709	709	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	718	718	0	2,8	1,8	2,3
pH	709	709	0	7,4	7,0	7,2
Cor	708	708	0	0	0	0
Turbidez	1.413	704	2	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	7	7	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



+55 11 4589-1300



daejundiai.com.br



Av. Alexandre Ludke, 1500
Vila Bandeirantes - Jundiaí - SP
CEP 13.214-020

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	471	471	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	471	471	0	1,3	0,5	0,7
pH	474	474	0	6,5	6,0	6,3
Cor	474	474	0	5	1	3
Turbidez	474	474	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

