

JULHO / 2025

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	729	729	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	1.461	727	0	1,8	1,2	1,4
pH	2.199	731	0	7,5	7,2	7,3
Cor Aparente	2.199	731	0	5	0	0
Turbidez	2.199	731	0	0,4	0,1	0,1
Coliformes Totais	17	17	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	17	17	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	725	725	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	739	739	0	2,2	1,6	1,9
pH	725	725	0	7,6	7,0	7,2
Cor	725	725	0	0	0	0
Turbidez	1.407	725	0	0,4	0,1	0,2
Coliformes Totais	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	9	9	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



+55 11 4589-1300



daejundiai.com.br



Av. Alexandre Ludke, 1500
Vila Bandeirantes - Jundiaí - SP
CEP 13.214-020

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	484	484	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	486	486	0	1,1	0,6	0,9
pH	486	486	0	7,1	6,4	6,5
Cor	481	481	0	11	0	4
Turbidez	486	486	0	0,2	0,0	0,1
Coliformes Totais	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	8	8	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

