

DEZEMBRO / 2025

ETA A - Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	743	743	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	1.480	742	0	1,9	1,2	1,6
pH	2.231	743	0	7,5	7,0	7,3
Cor Aparente	2.232	744	0	6	0	1
Turbidez	2.232	744	0	0,3	0,1	0,1
Coliformes Totais	13	13	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	13	13	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	473	473	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	741	741	0	2,6	1,2	2,0
pH	473	473	0	7,6	6,9	7,3
Cor	473	473	0	0	0	0
Turbidez	921	473	0	0,5	0,1	0,2
Coliformes Totais	6	6	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	6	6	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021



ETA Pacaembú – Saída do Tratamento

Tipo de Análise	N.º de Análises			Valor da Análise (mg/l)		
	Total	Tratada	Fora de Padrão	Máxima	Mínima	Média
Fluoreto	462	462	0	0,8	0,6	0,7
Cloro Residual Livre	462	462	0	1,8	0,3	1,0
pH	462	462	0	7,0	6,1	6,5
Cor	462	462	0	1	0	1
Turbidez	462	462	0	0,2	0,1	0,1
Coliformes Totais	4	4	0	Ausente	Ausente	Ausente
E.Coli	4	4	0	Ausente	Ausente	Ausente

*Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021

