

Tratamento de água Anhangabaú						
Parâmetro	Total de análises	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	1369	744	0,8	0,6	0,7	0
Cloro Residual Livre	2669	744	2,4	1,1	1,5	0
pH	2394	744	7,6	7,0	7,3	0
Cor Aparente	2593	744	5,0	0,0	1,0	0
Turbidez	3054	744	0,4	0,0	0,1	0
Coliformes Totais	16	16	-	-	ausente	0
E.Coli	16	16	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Tratamento de água Eloy Chaves						
Parâmetro	Total de análises	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	623	623	0,8	0,6	0,7	0
Cloro Residual Livre	700	700	2,5	1,1	2,0	0
pH	623	623	7,6	6,9	7,2	0
Cor Aparente	623	623	0,0	0,0	0,0	0
Turbidez	1235	623	0,5	0,0	0,3	0
Coliformes Totais	8	8	-	-	ausente	0
E.Coli	8	8	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Tratamento de água Poço Pacaembu						
Parâmetro	Total de análises	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	445	445	0,8	0,6	0,7	0
Cloro Residual Livre	445	445	2,5	0,3	1,2	0
pH	445	445	7,0	6,3	6,5	0
Cor Aparente	445	445	1,0	1,0	1,0	0
Turbidez	445	445	0,3	0,1	0,2	0
Coliformes Totais	4	4	-	-	ausente	0
E.Coli	4	4	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.