

Tratamento de água Anhangabaú					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	743	0,8	0,6	0,7	0
Cloro Residual Livre	743	2,2	1,0	1,3	0
pH	743	7,5	6,9	7,2	0
Cor Aparente	743	6,0	0,0	1,0	0
Turbidez	743	0,5	0,0	0,2	0
Coliformes Totais	18	-	-	ausente	0
E.Coli	18	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Tratamento de água Eloy Chaves					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	Estação paralisada para manutenção				0
Cloro Residual Livre					0
pH					0
Cor Aparente					0
Turbidez					0
Coliformes Totais					0
E.Coli					0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Tratamento de água Poço Pacaembu					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	500	0,8	0,6	0,7	0
Cloro Residual Livre	500	1,2	1,0	1,1	0
pH	500	6,6	6,4	6,5	0
Cor Aparente	500	1,0	0,0	1,0	0
Turbidez	500	0,3	0,0	0,1	0
Coliformes Totais	5	-	-	ausente	0
E.Coli	5	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.