

ABRIL / 2026

Tratamento de água Anhangabaú					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	708	0,8	0,6	0,7	0
Cloro Residual Livre	653	1,63	0,6	1,06	0
pH	719	7,5	6,3	7,3	0
Cor Aparente	720	8,0	0,0	1,0	0
Turbidez	720	0,5	0,0	0,15	0
Coliformes Totais	15	-	-	ausente	0
E.Coli	15	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Tratamento de água Eloy Chaves					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	Estação paralisada para manutenção				0
Cloro Residual Livre					0
pH					0
Cor Aparente					0
Turbidez					0
Coliformes Totais					0
E.Coli					0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.



Tratamento de água Poço Pacaembu					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	482	0,8	0,6	0,7	0
Cloro Residual Livre	482	1,2	1,0	1,1	0
pH	482	6,9	5,9	6,5	0
Cor Aparente	482	1,0	0,0	1,0	0
Turbidez	482	0,3	0,0	0,1	0
Coliformes Totais	4	-	-	ausente	0
E.Coli	4	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

