

AGOSTO / 2026

Tratamento de água Anhangabaú					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	723	0,8	0,6	0,70	0
Cloro Residual Livre	723	1,83	0,58	1,12	0
pH	723	7,6	6,9	7,35	0
Cor Aparente	733	6,0	0,0	2,8	0
Turbidez	733	0,49	0,01	0,14	0
Coliformes Totais	17	-	-	ausente	0
E.Coli	17	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Tratamento de água Eloy Chaves					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	323	0,8	0,6	0,69	0
Cloro Residual Livre	325	1,7	1,0	1,32	0
pH	325	7,5	7,0	7,3	0
Cor Aparente	317	6,1	0	0,03	0
Turbidez	323	0,4	0	0,15	0
Coliformes Totais	6	-	-	ausente	0
E.Coli	6	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.



Tratamento de água Poço Pacaembu					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	326	0,8	0,6	0,68	0
Cloro Residual Livre	326	1,5	0,6	1,24	0
pH	326	7,3	6,2	6,5	0
Cor Aparente	326	0	0	0	0
Turbidez	326	0,3	0,1	0,20	0
Coliformes Totais	4	-	-	ausente	0
E.Coli	4	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

