

Setembro / 2026

Tratamento de água Anhangabaú					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	241	0,80	0,60	0,68	0
Cloro Residual Livre	719	1,84	0,87	1,40	0
pH	719	8,2	6,8	7,4	0
Cor Aparente	717	12,0	0,0	2,9	0
Turbidez	716	0,50	0,01	0,16	0
Coliformes Totais	17	-	-	ausente	0
E.Coli	17	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Tratamento de água Eloy Chaves					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	216	0,80	0,60	0,67	0
Cloro Residual Livre	704	1,60	1,10	1,34	0
pH	703	7,7	6,5	7,3	0
Cor Aparente	702	2,0	0,0	0,0	0
Turbidez	713	0,45	0,00	0,20	0
Coliformes Totais	8	-	-	ausente	0
E.Coli	8	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Tratamento de água Poço Pacaembu					
Parâmetro	Análises na saída do tratamento	Máxima	Mínima	Média	Fora do Padrão
Fluoreto	144	0,70	0,60	0,67	0
Cloro Residual Livre	466	1,90	0,60	1,16	0
pH	466	7,4	6,5	6,6	0
Cor Aparente	466	6,0	0,0	0,0	0
Turbidez	466	0,30	0,00	0,17	0
Coliformes Totais	5	-	-	ausente	0
E.Coli	5	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.