OUTUBRO / 2026

Tratamento de água Anhangabaú					
Parâmetro	**Análises na saída do tratamento**	**Máxima**	**Mínima**	**Média**	**Fora do Padrão**
Fluoreto	741	0,80	0,60	0,69	0
Cloro Residual Livre	741	1,95	0,69	1,39	0
pH	742	7,6	6,9	7,3	0
Cor Aparente	742	9,0	0,0	3,4	0
Turbidez	742	0,50	0,01	0,19	0
Coliformes Totais	17	-	-	ausente	0
E.Coli	17	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Tratamento de água Eloy Chaves					
Parâmetro	**Análises na saída do tratamento**	**Máxima**	**Mínima**	**Média**	**Fora do Padrão**
Fluoreto	728	0,80	0,60	0,69	0
Cloro Residual Livre	728	1,60	0,70	1,31	0
pH	728	7,5	6,3	7,3	0
Cor Aparente	722	2,0	0,0	0,0	0
Turbidez	729	0,50	0,10	0,22	0
Coliformes Totais	8	-	-	ausente	0
E.Coli	8	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

Tratamento de água Poço Pacaembu					
Parâmetro	**Análises na saída do tratamento**	**Máxima**	**Mínima**	**Média**	**Fora do Padrão**
Fluoreto	476	0,80	0,60	0,70	0
Cloro Residual Livre	476	1,80	0,50	1,06	0
pH	474	7,5	6,4	6,6	0
Cor Aparente	462	0,0	0,0	0,0	0
Turbidez	476	0,30	0,10	0,14	0
Coliformes Totais	5	-	-	ausente	0
E.Coli	5	-	-	ausente	0

(*) Valor de Referência: Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021.

11 4589 1300 www.daejundiai.com.br
Avenida Alexandre Ludke, 1500, Vila Bandeirantes, Jundiaí, SP
CEP: 13.214-020